

Izjava o sukladnosti

br.121a/HR

Proizvođač	KLIMAOPREMA d.d. Gradna 78A, 10430 Samobor, Hrvatska
Osoba ovlaštena za sastavljanje tehničke dokumentacije	Siniša Murtezanović, <i>mag.eng.mech.</i> <i>Voditelj sektora operativnog razvoja</i>
Opis proizvoda	Opći naziv proizvoda: priključna kutija za usisno-ispušni otvor Tip: plenum za ventilacijske rešetke Prodajni naziv: PK1, PK2, PK3 Namjena: distribucija zraka u sustavima ventilacije

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da opisani proizvod ispunjava obilježja i svojstva te je sukladan s podacima opisanim u tehničkoj dokumentaciji. Kataloški podaci za opisani proizvod dostupni su na www.klimaoprema.com.

Izjavljujemo da opisani proizvod ispunjava uvjete propisane sljedećim normama:

HRN EN 15727:2010	Ventilacija u zgradama -- Kanali i dijelovi razvoda kanala, razredba propuštanja i ispitivanje
HRN EN 13182:2002	Ventilacija u zgradama -- Zahtjevi za instrumente za mjerenja brzina strujanja u ventiliranim prostorima
HRN EN 14277:2006	Ventilacija u zgradama -- Uređaji za ispuhivanje i usisavanje zraka -- Metoda mjerenja protoka zraka umjerenim osjetnicima smještenima u UIZ/razdjelnim kutijama ili u njihovoj blizini

Reakcija na požar, otpornost na požar:

Proizvod je izrađen od pocinčanog čeličnog lima i „ne doprinosi požaru“ te je svrstan u razred A1, sukladno Odluci Komisije 96/603/EZ i Odluci Komisije 2000/605/EZ.

Emisija opasnih tvari:

Proizvod ne sadrži štetne tvari za čovjeka i okoliš.

Proizvod je izrađen i kontroliran sukladno integriranom sustavu upravljanja koji uključuje sljedeće norme:


HRN EN ISO 9001:2015	TÜV NORD br. 44 100 20430031 od 17.03.2020.
HRN EN ISO 14001:2015	TÜV NORD br. 44 104 20430031 od 17.03.2020.
HRN EN ISO 45001:2018	TÜV NORD br. 44 126 20430031 od 17.03.2020.

Tehnička dokumentacija pod brojem: TM 121a.

EU Izjava o sukladnosti prema važećim Direktivama EU nije dozvoljena jer za proizvod ne postoje usklađene norme.

Za proizvođača u njegovo ime potpisao:
Sergio Galošić, CEO

klimaoprema d.d.
Za projektiranje, proizvodnju, postavljanje,
popravak i održavanje opreme za klimatizaciju
10430 SAMOBOR, GRADNA 78/A



Samobor, 17.03.2020.