

Konformitätserklärung

Nr.1223/DE

Hersteller	KLIMAOPREMA d.d. Gradna 78A, 10430 Samobor, Croatia
Person, die berechtigt ist, die technische Dokumentation zu erstellen	Siniša Murtezanović, <i>mag.eng.mech.</i> <i>Technischer Direktor</i>
Produktbeschreibung	Allgemeiner Produktname: Luftabschlussgerät Produkttyp: Deckenluftdurchlass Produktmodell: DK Produktverwendung: Luftverteilungselement in Lüftungsanlagen

Wir erklären in eigener Verantwortung, dass die beschriebenen Produkte die Merkmale und Eigenschaften erfüllen und mit den in der technischen Dokumentation beschriebenen Daten übereinstimmen. Die technische Dokumentation für das aufgeführte Produkt ist auf unserer Website verfügbar: www.klimaoprema.com.

Wir erklären hiermit, dass das beschriebene Produkt den Anforderungen der folgenden Normen entspricht::

EN 13182:2002	Lüftung für Gebäude -- Anforderungen an die Instrumentierung zur Messung von Luftgeschwindigkeiten in ventilerten Räumen
EN 12238:2004	Lüftung für Gebäude. Luftauslassgeräte. Aerodynamische Prüfung und Bewertung für Mischluftanwendungen
EN 12239:2001	Lüftung von Gebäuden --Luftdurchlässe --Aerodynamische Prüfung und Bewertung für Verdrängungsströmungen
EN 14277:2006	Lüftung von Gebäuden. Luftdurchlässe. Verfahren zur Luftstrommessung durch kalibrierte Sensoren in oder in der Nähe von ATD-/Plenumkästen

Reaktion auf Feuer, Widerstand gegen Feuer:

Das Produkt besteht aus kaltgewalztem, pulverbeschichtetem Stahlblech (Beschichtung < 1,0 mm) und gilt als feuerbeständig der Klasse A1 gemäß der Entscheidung 1996/603/EC und der Entscheidung 2000/605/EC der Kommission.

Emissionen von gefährlichen Substanzen:

Das Produkt enthält keine schädlichen Substanzen für Mensch und Umwelt.

Das Produkt wird nach einem integrierten Managementsystem hergestellt und kontrolliert, das die Normen umfasst:

ISO 9001:2015	TÜV NORD no. 44 100 20430031
ISO 14001:2015	TÜV NORD no. 44 104 20430031
ISO 45001:2018	TÜV NORD no. 44 126 20430031


Referenznummer der technischen Dokumentation: **TM 1223.**

Eine EU-Konformitätserklärung nach den geltenden EU-Richtlinien ist nicht zulässig, da es für das Produkt keine harmonisierten Normen gibt.

Unterzeichnet für den Hersteller in dessen Namen:

Sergio Galošić, CEO

2 klimaoprema d.d.
Za projektiranje, proizvodnju, postavljanje,
popravak i održavanje opreme za klimatizaciju
10430 SAMOBOR, GRADNA 78/A



Samobor, 17.03.2020.