

Izjava o skladnosti

Št.1228/SI

| | |
|--|--|
| Proizvajalec | KLIMAOPREMA d.d. Gradna 78A, 10430 Samobor, Hrvatska |
| Oseba pooblaščen za sestavljanje tehnične dokumentacije | Siniša Murtezanović, <i>mag.str.</i> Vodja oddelka operativnega razvoja |
| Opis izdelka | Splošni naziv izdelka: dovodni element Tip: stropni difuzor z ročno nastavljivimi elementi Prodajni naziv: DHV-R Namen: distribucija zraka v sistemih ventilacije |

Z polno odgovornostjo izjavljamo, da opisani izdelek izpolnjuje lastnosti ter je v skladu s podatki opisanimi v tehnični dokumentaciji. Podatki v katalogu za opisani izdelek so na voljo na www.klimaoprema.com

Izjavljamo, da opisani izdelek izpolnjuje zahteve, ki jih predpisujejo naslednji standardi:

| | |
|-------------------|---|
| HRN EN 13182:2002 | Ventilacija v zgradbah – Zahteve za instrumente za merjenje hitrosti gibanja zraka v prezračevanih prostorih |
| HRN EN 12238:2004 | Ventilacija v zgradbah – Naprave zračnih sistemov – Aerodinamično preiskovanje in ocene pri mešalnem sistemu ventilacije |
| HRN EN 12239:2001 | Ventilacija v zgradbah – Naprave zračnih sistemov -- Aerodinamično preskušanje in ocene gibanja zraka pri nizkih hitrosti |
| HRN EN 14277:2006 | Ventilacija v zgradbah – Naprave za dovod in odvod zraka -- Metoda merjenja pretoka zraka z umerjenimi senzorji nameščenimi v razdelilnih komorah ali v njihovi bližini |

Reakcija na požar, odpornost na požar:

Izdelek je izdelan iz hladno valjane jeklene pločevine in je razvrščen v razred A1 skladno z DIN 4102.

Emisija nevarnih snovi:

Izdelek ne vsebuje nevarnih snovi za človeka in okolico.

Izdelek je narejen in kontroliran skladno z integriranim sistemom upravljanja, ki vključuje naslednje standarde:


| | |
|-----------------------|---|
| HRN EN ISO 9001:2015 | TÜV NORD št. 44 100 20430031 od 17.03.2020. |
| HRN EN ISO 14001:2015 | TÜV NORD št. 44 104 20430031 od 17.03.2020. |
| HRN EN ISO 45001:2018 | TÜV NORD št. 44 126 20430031 od 17.03.2020. |

Tehnična dokumentacija številka: TM 1228.

EU Izjava o skladnosti po veljavnih EU direktivah ni dovoljena, ker za izdelek ne obstajajo usklajeni standardi.

Za proizvajalca v njegovo ime podpisal:
Sergio Galošić, *predsednik uprave*

2 **klimaoprema** d.d.
Za projektiranje, proizvodnjo, postavljanje,
popravljanje i održavanje opreme za klimatizaciju
10430 SAMOBOR, GRADNA 78/A



Samobor, 17.03.2020.