

## Izjava o sukladnosti

br.1228/HR

<b>Proizvođač</b>	<b>KLIMAOPREMA d.d.</b> Gradna 78A, 10430 Samobor, Hrvatska
<b>Osoba ovlaštena za sastavljanje tehničke dokumentacije</b>	Siniša Murtezanović, <i>mag.eng.mech.</i> Voditelj sektora operativnog razvoja
<b>Opis proizvoda</b>	Opći naziv proizvoda: <b>ispušni otvor</b> Tip: <b>stropni distributer s ručno podesivim otvorima</b> Prodajni naziv: <b>DHV-R</b> Namjena: <b>distribucija zraka u sustavima ventilacije</b>

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da opisani proizvod ispunjava obilježja i svojstva te je sukladan s podacima opisanim u tehničkoj dokumentaciji. Kataloški podaci za opisani proizvod dostupni su na [www.klimaoprema.com](http://www.klimaoprema.com).

Izjavljujemo da opisani proizvod ispunjava uvjete propisane sljedećim normama:

HRN EN 13182:2002	Ventilacija u zgradama -- Zahtjevi za instrumente za mjerenja brzina strujanja u ventiliranim prostorima
HRN EN 12238:2004	Ventilacija u zgradama -- Uređaji zračnog sustava -- Aerodinamičko ispitivanje i ocjena pri miješajućem strujanju
HRN EN 12239:2001	Ventilacija u zgradama -- Uređaji zračnog sustava -- Aerodinamično ispitivanje i ocjenjivanje strujanja nisko brzinskih primjena
HRN EN 14277:2006	Ventilacija u zgradama -- Uređaji za ispuhivanje i usisavanje zraka -- Metoda mjerenja protoka zraka umjerenim osjetnicima smještenima u UIZ/razdjelnim kutijama ili u njihovoj blizini

### Reakcija na požar, otpornost na požar:

Proizvod je izrađen od hladno valajnog, plastificiranog čeličnog lima, te je svrstan u razredbu A1, sukladno DIN 4102.

### Emisija opasnih tvari:

Proizvod ne sadrži štetne tvari za čovjeka i okoliš.

Proizvod je izrađen i kontroliran sukladno integriranom sustavu upravljanja koji uključuje sljedeće norme:


HRN EN ISO 9001:2015	TÜV NORD br. 44 100 20430031 od 17.03.2020.
HRN EN ISO 14001:2015	TÜV NORD br. 44 104 20430031 od 17.03.2020.
HRN EN ISO 45001:2018	TÜV NORD br. 44 126 20430031 od 17.03.2020.

Tehnička dokumentacija pod brojem: TM 1228.

EU Izjava o sukladnosti prema važećim Direktivama EU nije dozvoljena jer za proizvod ne postoje usklađene norme.

Za proizvođača u njegovo ime potpisao:  
Sergio Galošić, *predsjednik uprave*

**klimaoprema** d.d.  
Za projektiranje, proizvodnju, postavljanje,  
popravak i održavanje opreme za klimatizaciju  
10430 SAMOBOR, GRADNA 78/A



Samobor, 17.03.2020.