

## Izjava o svojstvima

DoP br. 711/2020\_12



Identifikacijska oznaka	<b>FDC25/40 – Cilindrična protupožarna zaklopka</b>	
Namjena proizvoda	Koristi se u kombinaciji sa protupožarnim elementima radi osiguranja protupožarnih zona u KVGH instalacijama	
Proizvođač	KLIMAOPREMA d.d. Gradna 78A, 10430 Samobor, Hrvatska	
Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva	Sustav 1.	
Usklađena norma	HRN EN 15650:2010	
Prijavljeno tijelo	EFFECTIS, Francuska - prijavljeno tijelo br. 1812 - Certifikat o sukladnosti 1812 CPR - 1161	
Objavljena svojstva	<b>Obilježje</b>	<b>Svojstvo/Rezultat</b>
	<b>Nazivni uvjeti aktiviranja/osjetljivosti:</b> - nosivost osjetnog elementa - aktivacijska temperatura osjetnog elementa	Zadovoljava
	<b>Odgoda odziva (vrijeme odgovora):</b> - vrijeme zatvaranja prema HRN EN 1366-2	Zadovoljava
	<b>Radna pouzdanost:</b> - ciklusi otvaranja i zatvaranja prema HRN EN 1366-2	Zadovoljava
	<b>Otpornost na vatru:</b> - cjelovitost E, izolacija I - propuštanje dima S - mehanička stabilnost (pod E) - održanje presjeka (pod E)	EI 90 S (ve - ho, i ↔ o)  EI 120 S (ve - ho, i ↔ o)
	<b>Trajnost odgode odziva:</b> - osjetni element odgovara na temperaturu i nosivost	Zadovoljava
	<b>Trajnost radne pouzdanosti:</b> - ciklusi otvaranja i zatvaranja	10 000 ciklusa
	<b>Zaštita od korozije:</b> - prema HRN EN 60068-2-52	NPD
	<b>Zrakotijesnost kućišta:</b> - prema HRN EN 1751	Klasa ≥ C
	<b>Zrakotijesnost lamele:</b> - prema HRN EN 1751	Klasa ≥ 3

Ova Izjava o svojstvima je dostupna na <https://www.klimaoprema.hr/hr/product/79>


Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdaje se u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011 o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda, Delegiranom Uredbom (EU) br. 574/2014, Delegiranom Uredbom (EU) br. 568/2014, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača u njegovo ime potpisao:

Sergio Galošić. CEO

Samobor, 01.12.2020.

**2 klimaoprema d.d.**  
Za projektiranje, proizvodnju, postavljanje,  
popravlak i održavanje opreme za klimatizaciju  
10430 SAMOBOR, GRADNA 78/A



**Za postizanje deklariranih svojstava, ovaj se proizvod mora upotrijebiti u skladu sa specifikacijama i tehničkim uputama proizvođača!**