

Izjava o lastnostih

IoL št. 711/2020_12_SLO



Identifikacijska oznaka	FDC25/40 – Požarna loputa	
Namen uporabe izdelka	Uporablja se v kombinaciji z protipožarnimi elementi za zagotavljanje požarno zaščiteneh con v KGH sistemih	
Proizvajalec	KLIMAOPREMA d.d. Gradna 78A, 10430 Samobor, Hrvaška	
Sistem za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti	Sistem 1	
Harmoniziran standard	HRN EN 15650:2010	
Priglašeni organ	EFFECTIS, Francija – priglašeni organ št. 1812 – Potrdilo o nespremenljivosti lastnosti 1812 CPR - 1161	
Definicije	Lastnosti	Rezultati
	Nazivni pogoji aktiviranja / občutljivost v skladu z ISO 10294-4: - Obremenitvena sposobnost temperaturnega tipala - Reakcijska sposobnost temperaturnega tipala	Ustreza
	Odzivni čas (čas zapiranja): - Odzivni čas (čas zapiranja) skladen z EN 1366-2	Ustreza
	Zanesljivost delovanja: - cikel (odpiranja, zapiranja) skladen z EN 1366-2:	Ustreza
	Odpornost na požar: - celovitost E, izolativnost I - tesnenje za dim S - mehanska stabilnost (pod E) - celovitost preseka (pod E)	EI 90 S (ve - ho, i ↔ o) EI 120 S (ve - ho, i ↔ o)
	Trajnost zakasnitve odziva: - senzorski element se odziva na temperaturo in nosilnost	Ustreza
	Trajnost obratovalne zanesljivosti: - odpiranje in zapiranje	10 000 ciklov
	Zaščita pred korozijo: - skladen z HRN EN 60068-2-52	NPD
	Zrakotesnost ohišja: - skladen z HRN EN 1751	Razred ≤ C
	Zrakotesnost lamele: - skladen z HRN EN 1751	Razred ≤ 2

Ta izjava o lastnostih je dostopna na: <https://www.klimaoprema.com/en/product/79>

Predhodno določena lastnost izdelka je v skladu z objavljenimi lastnostmi. Ta izjava o lastnostih je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za dajanje gradbenih proizvodov v promet, delegirano uredbo (EU) št. 574/2014, delegirano uredbo (EU) št. 568/2014 in na izključno odgovornost predhodno določenega proizvajalca.

Za proizvajalca in v njegovem imenu podpisal:

Sergio Galošić dipl.ing.

Samobor, 01.12.2020

2 klimaoprema d.d.
Za projektiranje, proizvodnjo, postavljanje,
popravila i održavanje opreme za klimatizaciju
10430 SAMOBOR, GRADNA 78/A



Za doseganje definiranih lastnosti se mora ta izdelek uporabiti v skladu s specifikacijami in **tehničnimi lastnostmi** proizvajalca!