

## Izjava o lastnostih

IoL št. 710/2019\_12\_SLO



Identifikacijska oznaka	<b>FD25/40 – Požarna loputa</b>	
Namen uporabe izdelka	Uporablja se v kombinaciji z protipožarnimi elementi za zagotavljanje požarno zaščiteneh con v KGH sistemih	
Proizvajalec	KLIMAOPREMA d.d. Gradna 78A, 10430 Samobor, Hrvaška	
Sistem za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti	Sistem 1	
Harmoniziran standard	HRN EN 15650:2010	
Priglašeni organ	EFFECTIS, Francija – priglašeni organ št. 1812 – Potrdilo o nespremenljivosti lastnosti 1812 CPR - 1161	
Definicije	<b>Lastnosti</b>	<b>Rezultati</b>
	<b>Nazivni pogoji aktiviranja / občutljivost v skladu z ISO 10294-4:</b> - Obremenitvena sposobnost temperaturnega tipala - Reakcijska sposobnost temperaturnega tipala	Ustreza
	<b>Odzivni čas (čas zapiranja):</b> - Odzivni čas (čas zapiranja) skladen z EN 1366-2	Ustreza
	<b>Zanesljivost delovanja:</b> - cikel (odpiranja, zapiranja) skladen z EN 1366-2:	Ustreza
	<b>Odpornost na požar:</b> - celovitost E, izolativnost I - tesnenje za dim S - mehanska stabilnost (pod E) - celovitost preseka (pod E)	EI 90 S (ve - ho, i ↔ o)  EI 120 S (ve - ho, i ↔ o)
	<b>Trajnost zakasnitve odziva:</b> - senzorski element se odziva na temperaturo in nosilnost	Ustreza
	<b>Trajnost obratovalne zanesljivosti:</b> - odpiranje in zapiranje	10 000 ciklov
	<b>Zaščita pred korozijo:</b> - skladen z HRN EN 60068-2-52	NPD
	<b>Zrakotesnost ohišja:</b> - skladen z HRN EN 1751	Razred ≤ C
	<b>Zrakotesnost lamele:</b> - skladen z HRN EN 1751	Razred ≤ 2

Ta izjava o lastnostih je dostopna na: <https://www.klimaoprema.com/en/product/79>

Predhodno določena lastnost izdelka je v skladu z objavljenimi lastnostmi. Ta izjava o lastnostih je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za dajanje gradbenih proizvodov v promet, delegirano uredbo (EU) št. 574/2014, delegirano uredbo (EU) št. 568/2014 in na izključno odgovornost predhodno določenega proizvajalca.

Za proizvajalca in v njegovem imenu podpisal:

Sergio Galošić dipl.ing.

Samobor, 01.12.2020

**klimaoprema d.d.**  
Za projektiranje, proizvodnjo, postavljanje,  
popravljanje i održavanje opreme za klimatizaciju  
10430 SAMOBOR, GRADNA 78/A



Za doseganje definiranih lastnosti se mora ta izdelek uporabiti v skladu s specifikacijami in [tehničnimi lastnostmi](#) proizvajalca!