

Izjava o lastnostih

DoP br. 1715/2020_HR



Identifikacijska oznaka	FSD - Dimoodvodna loputa	
Namen uporabe izdelka	Uporablja se v kombinaciji z protipožarnimi sistemi v inštalacijah za namen kontrole dima in toplote za več sektorjev.	
Proizvajalec	KLIMAOPREMA d.d. Gradna 78A, 10430 Samobor, Hrvaška	
Sistem za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti	Sistem 1.	
Harmoniziran standard	HRN EN 12101-8:2011	
Priglašeni organ	FIRES, Slovaška – priglašeni organ št. 1396 – Certifikat o nespremenljivosti lastnosti 1396-CPR-0180	
Definicije	Lastnosti	Rezultat
	Nazivni pogoji aktiviranja/občutljivost	Ustreza
	Zamik odziva (čas odgovora), čas zapiranja	Ustreza (AA)
	Zanesljivost delovanja	C10000(z obremenitvijo)
	Odpornost na požar: - celovitost E, izolativnost I - tesnenje za dim S - mehanska stabilnost (pod E) - celovitost presek (pod E)	EI 90 (vew i ↔ o) S 1500C10000AAmulti
	Trajnost: - odgode odziva - radne pouzdanosti	Ustreza (AA) Ustreza (C10000)
	Zrakotesnost ohišja: - skladen z HRN EN 1751	Klasa ≥ C
	Zrakotesnost lamele: - skladen z HRN EN 1751	Klasa ≥ 2

Ta izjava o lastnostih je dostopna na: <https://www.klimaoprema.hr/hr/product/239>


Predhodno določena lastnost izdelka je v skladu z objavljenimi lastnostmi. Ta izjava o lastnostih je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za dajanje gradbenih proizvodov v promet, delegirano uredbo (EU) št. 574/2014, delegirano uredbo (EU) št. 568/2014 in na izključno odgovornost predhodno določenega proizvajalca.

Za proizvajalca in v njegovem imenu podpisal:

Sergio Galošić, CEO

Samobor, 28.07.2020.

2 klimaoprema d.d.
Za projektiranje, proizvodnjo, postavljanje,
popravljanje i održavanje opreme za klimatizaciju
10430 SAMOBOR, GRADNA 78/A



Za doseganje definiranih lastnosti se mora ta izdelek uporabiti v skladu s specifikacijami in tehničnimi lastnostmi proizvajalca!