

Izjava o svojstvima

DoP br. 731/2020_HR



Identifikacijska oznaka	FSD - Dimoodvodna zaklopka	
Namjena proizvoda	Koristi se u kombinaciji sa protupožarnim elementima u instalacijama sustava kontrole dima i topline za više odjeljaka	
Proizvođač	KLIMAOPREMA d.d. Gradna 78A, 10430 Samobor, Hrvatska	
Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava	Sustav 1.	
Usklađena norma	HRN EN 12101-8:2011	
Prijavljeno tijelo	FIREs, Slovačka - prijavljeno tijelo br. 1396 – Certifikat stalnosti svojstava 1396-CPR-0180	
Objavljena svojstva	Obilježje	Svojstvo/Rezultat
	Nazivni uvjeti aktiviranja/osjetljivosti	Zadovoljava
	Odgoda odziva (vrijeme odgovora), vrijeme zatvaranja	Zadovoljava (AA)
	Radna pouzdanost	C10000(sa opterećenjem)
	Otpornost na vatru: - cjelovitost E - izolacija I - propuštanje dima S - mehanička stabilnost (pod E) - održanje presjeka (pod E)	EI 90 (v _{ew} i ↔ o) S 1500C10000AAmulti
	Trajnost: - odgode odziva - radne pouzdanosti	Zadovoljava (AA) Zadovoljava (C10000)
	Zrakotijesnost kućišta: - prema HRN EN 1751	Klasa ≥ C
	Zrakotijesnost lamele: - prema HRN EN 1751	Klasa ≥ 2

Ova Izjava o svojstvima je dostupna na www.klimaoprema.hr/preuzimanja


Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011 o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda, Delegiranom Uredbom (EU) br. 574/2014, Delegiranom Uredbom (EU) br. 568/2014, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača u njegovo ime potpisao:

Sergio Galošić dipl.ing.

Samobor, 28.07.2020.

2 klimaoprema d.d.
Za projektiranje, proizvodnju, postavljanje,
popravak i održavanje opreme za klimatizaciju
10430 SAMOBOR, GRADNA 78/A



Za postizanje deklariranih svojstava, ovaj se proizvod mora upotrijebiti u skladu sa specifikacijama i [tehničkim uputama](#) proizvođača!