

Izjava o skladnosti

št.1605

Proizvajalec	KLIMAOPREMA d.d. Gradna 78A, 10430 Samobor, Hrvaška
Oseba pooblaščenca za sestavljanje tehnične dokumentacije	Siniša Murtezanović, <i>mag.str.</i> <i>Vodja oddelka operativnega razvoja</i>
Opis izdelka	Splošni naziv izdelka: dušilec zvoka Tip: dušilna kulisa Prodajni naziv: PK Namen: dušenje zvoka v sistemih ventilacije

Z polno odgovornostjo izjavljamo, da opisani izdelek izpolnjuje lastnosti ter je v skladu s podatki opisanimi v tehnični dokumentaciji. Podatki v katalogu za opisani izdelek so na voljo na www.klimaoprema.com

Absorpcija zvoka, padec tlaka in lasten generiran hrup so izmerjeni in predstavljeni v oktavnem področju skladno z ISO EN 7235:2003.

Izdelek je narejen iz neškodljivih materialov in ni gorljiv po HRN EN 13501, razred A1 in A2.

Izdelek zadovoljuje higienske standarde po VDI 6022-1, VDI 6022-3, DIN 1946-2, DIN 1946-4, VDI 3803.

Izdelek je narejen in kontroliran skladno z integriranim sistemom upravljanja, ki vključuje naslednje standarde:

HRN EN ISO 9001:2015	TÜV NORD št. 44 100 20430031 od 17.03.2020.
HRN EN ISO 14001:2015	TÜV NORD št. 44 104 20430031 od 17.03.2020.
HRN EN ISO 45001:2018	TÜV NORD št. 44 126 20430031 od 17.03.2020.

Tehnična dokumentacija številka: TM 1605.

EU Izjava o skladnosti po veljavnih EU direktivah ni dovoljena, ker za izdelek ne obstajajo usklajeni standardi

Za proizvajalca v njegovo ime podpisal:

Sergio Galošić, *predsednik uprave*

Samobor, 17.03.2020.

klimaoprema d.d.
Za projektiranje, proizvodnjo, postavljanje,
popravak i održavanje opreme za klimatizaciju
10430 SAMOBOR, GRADNA 78/A

